



Incidentonderzoeksdag 17 maart 2016

# Factsheet Brand in Hof van Wageningen

Op woensdag 20 mei 2015 om 04.59 uur in de ochtend wordt de meldkamer gebeld door de Particuliere Alarm Centrale (PAC), met de (nog niet geverifieerde) mededeling dat zij een algemene brandmelding hebben ontvangen. Het blijkt te gaan om hotel- en congrescentrum Hof van Wageningen in Wageningen, waar onder andere veel internationale studenten en medewerkers van de Wageningen Universiteit zijn ondergebracht. Uit voorzorg alarmeert de centralist een tankautospuit. Een paar minuten later belt de PAC met de mededeling dat er daadwerkelijk sprake is van brand.

De eerste bevelvoerder (110) schaalst bij aankomst om 05.12 uur, gezien de zichtbare rookontwikkeling en het aantal aanwezige hotelgasten, op naar middelbrand. In eerste instantie geeft de bevelvoerder opdracht om de zevende, achtste en negende verdieping van het hotel te ontruimen. Hotelgasten die het pand al verlaten, geven aan dat op meerdere verdiepingen rook aanwezig is. Hierop besluit de bevelvoerder het gehele hotel te ontruimen. De eerste tankautospuit richt zich op het ontruimen van het hotel en het vinden van een brandhaard. De BHV (twee medewerkers van de technische dienst) start de ontruiming, maar kan deze taak op zes (van de negen) verdiepingen niet of maar beperkt uitvoeren vanwege ernstige rookontwikkeling. Daarna wordt de ontruiming overgenomen door de brandweer.

Vanwege de noodzaak tot het ondersteunen bij de ontruiming, de onduidelijkheid hoe ver de ontruiming is gevorderd, de mogelijkheid van een behoorlijk aantal slachtoffers op de bovenste verdiepingen en de behoefte aan eenhoofdige leiding wordt om 05.36 uur opgeschaald naar GRIP 1. Als blijkt dat op meerdere verdiepingen in de leidingschacht brandhaarden zijn, classificeert de officier van dienst brandweer om 05.38 uur de brand als zeer groot. In verband met de ontruiming en opvang van 171 (internationale) hotelgasten vindt er uiteindelijk opschaling plaats naar zeer grote brand en GRIP 2.

In totaal worden 15 hotelgasten en hotelmedewerkers met inhalatieklachten door het aanwezige ambulancepersoneel onderzocht, niemand wordt naar het ziekenhuis gebracht. De hotelgasten worden opgevangen in theater Junushoff in Wageningen. Na het ventileren van het hotel blijkt dat de hotelkamers door rook- en roetschade niet meer gebruikt kunnen worden. Onder begeleiding keren alle hotelgasten terug naar hun hotelkamer om hun persoonlijke bezittingen op te halen, waarna zij ondergebracht worden bij andere hotels.



Instituut Fysieke Veiligheid  
Brandweeracademie  
Postbus 7010  
6801 HA Arnhem  
[www.ifv.nl](http://www.ifv.nl)  
026 355 24 00



Brandweer Nederland  
Postbus 7010  
6801 HA Arnhem  
[www.brandweernederland.nl](http://www.brandweernederland.nl)  
026 355 24 55