

Incidenten gasinfrastructuur

Voor wie is de kaart bedoeld

- Brandweer
- Eigen personeel Gasunie

Onderweg

- Bel altijd met de Centrale Commando Post (CCP) van Gasunie (**050-521 1500**)
- Bel brandweer en politie als deze nog niet gewaarschuwd zijn (**112**)

Aankomst

- Respecteer de veiligheidszones in de tabel, ook als er geen brand is: er is altijd ontstekingsgevaar!
- Gasuniemedewerkers kunnen over de veiligheid van de situatie adviseren
- Laat bij aankomst alle elektrische apparatuur achter in de auto
- In geval het gas niet brandt: **niet besproeien!**
- In geval het gas brandt: **niet blussen!**
- Gebruik gehoorbescherming
- Laat handelingen aan gasinfrastructuur altijd over aan Gasuniemedewerkers

Zet een gebied af voor de veiligheid

- Zie tabel en lees afstanden af bij **1 kW/m²**
- Neem bij onzekerheid de afstand behorende bij grootste leidingdiameter
- Als er bij een gaslekkage volgens de Centrale Commando Post van Gasunie geen kans is op leidingbreuk: alle mensen op minimaal **50 meter afstand** houden

Indicatieve afstanden bij leidingbreuk (in meters)

	kortdurende blootstelling	langdurende blootstelling	4" DN100	8" DN200	12" DN300	16" DN400	24" DN600	36" DN900	48" DN1200	FLOW ES	BBL
10 kW/m ²	PBM	secundaire branden	50	50	100	100	200	300	400	200	400
3 kW/m ²	veilig	PBM	50	100	150	200	400	550	800	400	800
1 kW/m ²	veilig	veilig	100	200	250	350	650	950	1300	700	1150

De laatste twee kolommen zijn van toepassing op respectievelijk de flowleidingen van Energy Stock (Groningen) en de Balgzand Bacton Leiding (Noord Holland). Deze leidingen worden bedreven onder een hogere druk dan de standaard Gasunie leidingen